

**ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de
investiții: „ASIGURARE REZERVĂ DE APĂ – SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ DEVA”**

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA:

Având în vedere expunerea de motive nr.8071/20.05.2019 la proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, dl. Mircea Flaviu Bobora;

În baza adresei nr.9821/16.04.2019 a Spitalului Județean de Urgență Deva înregistrată în Consiliul Județean cu nr.6145/16.04.2019;

În conformitate cu prevederile art.1 alin. (1) și alin. (2), art.3 și ale art. 4 ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b și alin. (3) lit. f, ale art. 97 alin.1, precum și ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „ASIGURARE REZERVĂ DE APĂ – SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA” , conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva și se va comunica celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu BOBORA**

**AVIZAT
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN**


Deva, la _____ 2019

NR. 121/2019

Anexa conține 5(cinci) file:

- Nota conceptuală – 3(trei) file
- Tema de proiectare – 2(două) file

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu BOBORA



AVIZAT,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN





ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050/0869
ROU/QMS/JAS-C0021/0188
ROU/QMS/JAS-C0013/0180

JAS-ANZ



www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385


Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799

e-mail. spjudeva1@gmail.com

Nr. 9821 / 16.04.2019

APROB,
MANAGER
BĂDA DELIA



NOTA CONCEPTUALA

1. Informatii generale

- 1.1. Denumirea obiectivului e investitii: ASIGURARE REZERVA DE APA
- 1.2. Ordonator principal de credite /investitor : CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA.
- 1.3. Ordonator secundar de credite : SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DEVA
- 1.4. Beneficiarul investitiei: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DEVA.
- 1.5. Elaboratorul temei de proiectare: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DEVA .

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

2.1. Scurta prezentare privind deficientele si efectul pozitiv al investitiei .

In prezent unitatile medicale mai jos enumerate nu dispun de o a doua sursa de alimentare cu apa de consum:

- Sectia de Pediatrie Deva
- Sectia de Pneumologie
- Sectia de Recuperare medicala si Reumatologie Deva
- Policlinica Dacia Deva
- Compartiment UPU Ilia
- Compartiment UPU Calan

Aceasta situatie contravene Ordinului MS nr 914-2006. In situatia in care nu se asigura rezerva de apa de consum propusa a fi realizata prin proiect ,activitatea unitatilor medicale in cauza poate fi suspendata.

2.2. Prezentarea dupa caz a obiectivelor de investitii cu aceleasi functii existente in zona.

Nu exista surse alternative de alimentare cu apa, care sa asigure aceasta sursa suplimentara de apa de consum .Obiectivele mai sus mentionate sunt alimentate din retelele publice de alimentare cu apa care pot avea intreruperi accidentale sau programate de furnizare a apei. Pentru unitatile medicale nu este permisa intreruperea alimentarii cu apa de consum.

2.3. Nu exista un master plan pentru sistemul medical care sa prevada aceasta investitie.

2.4. NU exista acorduri interationale ale statului care sa oblige partea romana la realizarea obiectivului de investitii.

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. **26285**



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROUOHSAS/JAS-C0050/0699
ROU/HSAS/JAS-C0021/0186
ROU/HSAS/JAS-C0013/0180



www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799
e-mail. spjudeva1@gmail.com

3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice.

3.1. Estimarea s-a facut luind in considerare preturile realizate pentru investitia RK si modernizare la Spitalul Judetean de urgenta Deva.

Pentru rezervoarele propuse si pentru echipamentele hidrofoarelor au fost cerute oferte de la diversi furnizori.

Estimarea cheltuielilor

Constructii si instalatii

- Sectia de Pediatrie Deva.....	30.000,00RON
- Sectia de Pneumologie	15.000,00RON
- Sectia de Recuperare medicala si Reumatologie Deva	38.000,00RON
- Policlinica Dacia Deva	29.000,00RON
- Compartiment UPU Ilia	10.000,00 RON
- Compartiment UPU Calan	10.000,00 RON

Total 132.000,00 RON

Dotari si utilaje (statii hidrofor)

- Sectia de Pediatrie Deva.....	10.000,00RON
- Sectia de Pneumologie	5.000,00RON
- Sectia de Recuperare medicala si Reumatologie Deva	12.000,00 RON
- Policlinica Dacia Deva	6.000,00 RON
- Compartiment UPU Ilia	5.000,00 RON
- Compartiment UPU Calan	5.000,00 RON
Total	43.000,00 RON
TOTAL	175.000,00 RON

- Racorduri la retele de apa si energie electrica	60.000,00 RON
- Organizare de santier	12.000,00 RON
-Diverse si neprevazute	30.000,00 RON
Total	277.000,00 RON
TVA 19%.....	52.630,00 RON
TOTAL	329.630,00 RON

3.2. Estimarea cheltuielilor de proiectare pe faze

- Studii de teren (topo ,geo)	5.000,00 RON
- Studiu de fezabilitate	20.000,00 RON
- Documentatii avize	2.000,00 RON
- PT+DE+DTAC	30.000,00 RON
- Verificarea tehnica a proiectului	3.000,00 RON
Total	60.000,00 RON
TVA 19%.....	11.400,00 RON
Total	71.400,00 RON
TOTAL INVESTITIE	401.030,00 RON



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/ONS/JAS-C00500469
ROU/EMS/JAS-C00210186
ROU/OHSAS/JAS-C00130180

JAS-ANZ



www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799
e-mail. spjudeva1@gmail.com

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate

Investitia va fi realizata din bugetul Consilului Județean Hunedoara .

4. Informatii privind regimul juridic ,economic si tehnic al constructiei existente.

Cladirea existenta este in domeniul public al UAT judet Hunedoara .

5. Particularitati ale amplasamentului

Toate terenurile au categoria de folosinta curti constructii si sunt libere de constructii. Amplasamentele dispun de retele de alimentare cu apa din rețeaua publica si alimentare cu energie electrica din sursa de alimentare a unitatii medicale.

In aceasta etapa de elaborare a documentatiilor nu au fost identificate rețele pe amplasament care sa necesite relocari.

Nu exista conditionari urbanistice aplicabile acestei investitii.

In zonele de amplasare nu exista monumente istorice si ca atare nu sunt necesare masuri de protectie ale acestora.

6. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus

Conform cadrului normativ actual (Ordinul MS nr.314/2006) la unitatile medicale este necesar a fi asigurata o a doua sursa de alimentare cu apa. Aceasta poate fi din rezervoare fixe cu statii de hidrofor.

Calculul necesarului de apa s-a facut conform STAS 1478-90 luind in considerare un consum de 400 l/om.

Rezulta capacitati de depozitare astfel:

- Sectia Pediatrie 8 mc
- Sectia Pneumologie 5 mc
- Sectia de Recuperare medicala si Reumatologie Deva 11 mc
- Policlinica Dacia Deva 7mc
- Compartiment UPU Ilia 1,5 mc
- Compartiment UPU Calan 1,5 mc

Durata de functionare a acestor surse suplimentare de apa este pe durata de functionare a unitatilor medicale pe care le deservește.

7. Justificarea necesitatii elaborarii dupa caz a:

- Studiul de fezabilitate - nu este necesar
- Auditul energetic – este necesar
- Studiu de fundamentare a valorii resursei culturale – nu este necesar

Data: 16.04.2019

Întocmit,

Compartiment Tehnic,

Ing. Huiet Nicojae Dorin

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. **26285**



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/EMS/JAS-C003/00669
ROU/EMS/JAS-C002/01165
ROU/OHSAS/JAS-C0013/0180



www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799

e-mail. spjudeva1@gmail.com

Nr. 9821 / 16.04.2019

Tema de proiectare

1. Informatii generale

- 1.1. Denumirea obiectivului e investitii: ASIGURARE REZERVA DE APA
- 1.2. Ordonator principal de credite /investitor : CONSILUL JUDEȚEAN HUNEDOARA.
- 1.3. Ordonator secundar de credite : SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DEVA
- 1.4. Beneficiarul investitiei: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DEVA.
- 1.5. Elaboratorul temei de proiectare: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DEVA .

2. Date de identificare a obiectivului de investitii

2.1. Informatii privind regimul juridic ,economic si tehnic al terenului.

Terenurile pe care se propune amplasarea acestor rezervoare de apa sunt in domeniul public al UAT judet Hunedoara

2.2. Particularitati ale amplasamentelor propuse.

Rezervoarele de apa vor fi amplasate in incintele urmatoarelor unitati medicale aflate in componenta SJU Deva :

- Sectia de Pediatrie Deva
- Sectia de Pneumologie
- Sectia de Recuperare medicala si Reumatologie Deva
- Policlinica Dacia Deva
- Compartiment UPU Iliia
- Compartiment UPU Calan

Toate terenurile au categoria de folosinta curti constructii si sunt libere de constructii. Amplasamentele dispun de retele de alimentare cu apa din rețeaua publica si alimentare cu energie electrica din sursa de alimentare a unitatii medicale.

In aceasta etapa de elaborare a documentatiilor nu au fost identificate retele pe amplasament care sa necesite relocari.

Nu exista conditionari urbanistice aplicabile acestei investitii.

In zonele de amplasare nu exista monumente istorice si ca atare nu sunt necesare masuri de protectie ale acestora.

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:

Conform cadrului normativ actual (Ordinul MS nr.314/2006) la unitatile medicale este necesar a fi asigurata o a doua sursa de alimentare cu apa. Aceasta poate fi din rezervoare fixe cu statii de hidrofor.

Calculul necesarului de apa s-a facut conform STAS 1478-90 luind in considerare un consum de 400 l/om.

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. **26285**



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/HSAS/JAS-C001500869
ROU/HSAS/JAS-C002101188
ROU/HSAS/JAS-C001301189

www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799

e-mail. spjudeva1@gmail.com

Rezulta capacitati de depozitare astfel:

- Sectia Pediatrie 8 mc
- Sectia Pneumologie 5 mc
- Sectia de Recuperare medicala si Reumatologie Deva 11 mc
- Policlinica Dacia Deva 7mc
- Compartiment UPU Ilia 1,5 mc
- Compartiment UPU Calan 1,5 mc

Durata de functionare a acestor surse suplimentare de apa este pe durata de functionare a unitatilor medicale pe care le deservește.

2.4. Justificarea necesitatii elaborarii dupa caz a :

- Studiu de fezabilitate – nu este cazul
- Expertiza tehnica de rezistenta – nu este necesara
- Auditul energetic – nu este necesar
- Studiu de fundamentare a valorii resursei culturale – nu este necesar


Aprob,

Beneficiar

Spitalul Județean de Urgență Deva

Manager

Băda Deția




Luat la cunoștință

Investitor

Consiliul Județean Hunedoara

Președinte

Mircea Flaviu Bobora



Întocmit,

Compartiment Tehnic,

Ing. Huiș Nicolae Dorin