

ROMANIA



MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ HUNEDOARA

Nr. 1740 din 15.09.2016

**APROBAT,
BRÂNDUȘA MIRCEA CĂLIN
Director Executiv al Direcției
Județene pentru Cultură
Hunedoara**



Către, U.A.T. JUDEȚUL HUNEDOARA

Spre știință,

**MINISTERUL CULTURII,
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII HUNEDOARA**

AVIZ
Nr.18/15.09.2016

**Privind proiectul : INTERVENȚII ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU CONSOLIDAREA
COȘURILOR DE FUM AFERENTE CLĂDIRII Consiliului Județean Hunedoara**

ADRESA: - Mun. Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr.28, Jud. Hunedoara

OBIECTIVUL : - Imobil – Clădirea Consiliul Județean Hunedoara

NR. PROIECT: - Nota tehnică de constatare nr5/2016- CJHunedoara 11530/22.08.2016

FAZA: - Intervenție de urgență

PROIECTANT: - EXPERT TEHNIC MC/MLPAT Prof.Dr.Ing. Sevastean Ianca

BENEFICIAR: - U.A.T. HUNEDOARA

Documentația înregistrată la D.J.C. HUNEDOARA cu nr. 1738/15.09.2016 cuprinde :

- a. Piese scrise :
Cerere avizare, Nota tehnică de constatare, Anexal Raport de recomandare, Documentar fotografic ;

b. Piese desenate :

Documentația propune următoarele :

INTERVENȚII în regim de urgență pentru consolidarea coșurilor de fum aferente clădirii
Consiliului Județean Hunedoara

În baza Art.43 din Legea 422/2001-legea protejării monumentelor istorice, se acordă :

AVIZ FAVORABIL

Fără condiții .

**Intocmit,
Inspector Patrimoniu Imobil,
Kladni Dorin Caius**





MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ HUNEDOARA

Str. Octavian Goga, nr. 1, cod 330018, DEVA, jud. Hunedoara
Tel/Fax: (004)0254/213966
E-mail: djcpu_hunedoara@yahoo.com,
www.hunedoara.djc.ro

Nr. 543 din 11.04.2018

Către,
U.A.T. JUDEȚUL HUNEDOARA

~~Anexa I la Avizul nr. 1740 din 15.09.2016~~

Privind proiectul ” INTERVENȚII ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU CONSOLIDAREA COȘURILOR DE FUM AFERENTE CLĂDIRII Consiliului Județean Hunedoara ”

Adresa: Mun. Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr.28. Județ Hunedoara

Nr. Proiect: 319/2017

Faza: DTAC

Proiectant: SC. TRIPEXPERT SRL DEVA

Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL HUNEDOARA

Documentația depusă la D.J.C. Hunedoara cu nr. 477 din data de 27.03.2018, cuprinde:

- Expertiza tehnică de structură întocmită de SC. Proseb SRL Timișoara, expert MCIN ing. Sevastean Ianca

- Proiectul în faza DTAC

- **Părți scrise:** Certificat de urbanism. Autorizație de construire. Extras de carte funciară, Referat de verificare, Raport de Expertiză tehnică, Dovada OAR, Memoriu general arhitectură, Memoriu structură, Deviz general;

- **Părți desenate:** Plan de încadrare în localitate, Plan de situație, Planuri arhitectură, Planuri rezistență;

- Documentație fotografică;

Documentația depusă completează și detaliază intervențiile în regim de urgență pentru punerea în siguranță a unor elemente de construcție (coșuri de fum) la clădirea Palatului Administrativ, azi sediul Prefecturii și al Consiliului județean Hunedoara, monument istoric, cod HD-II-m-B- 03224 – măsuri propuse și avizate anterior, prin Avizul nr. 1740 din 15.09.2016.

Intervențiile propuse constau din executarea următoarelor lucrări :

- înlocuire elemente de lemn degradate la șarpantă;
- desfacerea manuală a zonei superioare avariate sau degradate a coșurilor de fum- coronamentul și refacerea prin rezidire cu cărămidă plină presată și mortar de var- ciment, cu păstrarea formei, volumetriei și caracteristicilor arhitecturale;
- protejarea părții superioare a zidăriei coșurilor cu soluții de impermeabilizare, după înlăturarea și înlocuirea materialelor degradate cu altele noi;
- se vor desprinde toate cărămizile decorative cu recuperarea materialului
- se vor curăța de impurități cu apă și detergent;
- se va selecta un producător pentru replicarea cărămizilor de placaj originale;
- placajul de cărămidă de culoare gălbuie se va monta cu mortar de zidărie M10, cu respectarea profilaturii originale de la partea superioară a coșurilor;
- se va aplica un coronament de mortar de ciment și praf de piatră la partea superioară a zidăriei coșurilor de fum;

În urma analizării prezentei documentații se constată că intervențiile propuse respectă Avizul nr. 1740 din 15.09.2016.

Se va asigura asistență tehnică cu personal autorizat MCIN din partea constructorului și beneficiarului.

DIRECTOR EXECUTIV,
BRÂNDUȘA MIRCEA CĂLIN



Întocmit,
Inspector Patrimoniu Imobil,
Kladni Dorin Caius